2016 год

Приложение 2

Подстанция ПС-503	Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС						
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	15 июня			19 июня		Прибор
	Время	4.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, A	60,12	120,29	108,55	45,03	91,62	1196523
	P,МВт	1,040	2,081	1,878	0,779	1,585	1196523
	Q,Мвар	0,218	0,463	0,195	0,189	0,078	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, A	60,00	96,53	80,12	59,88	89,54	1196524
	P,МВт	1,038	1,670	1,386	1,036	1,549	1196524
	Q,Мвар	0,043	0,412	0,307	0,200	0,109	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, A	1,21	7,34	5,72	1,27	4,91	1196196
	P,МВт	0,021	0,127	0,099	0,022	0,085	1196196
	Q,Мвар	0,0940	0,006	0,013	0,093	0,027	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, A	13,87	17,34	16,01	17,51	18,44	1196197
	P,МВт	0,240	0,300	0,277	0,303	0,319	1196197
	Q,Мвар	0,212	0,081	0,082	0,043	0,910	1196197
7- мкр. яч.18	I, A	23,41	31,91	0,00	26,30	51,97	1200574
	P,МВт	0,405	0,552	0,000	0,455	0,899	1200574
	Q,Мвар	0,000	0,031	0,000	0,043	0,129	1200574
7- мкр. яч.23	I, A	50,64	83,18	97,17	39,25	78,15	1200573
	P,МВт	0,876	1,439	1,681	0,679	1,352	1200573
	Q,Мвар	0,194	0,384	0,385	0,180	0,133	1200573
мкр. Устье яч.25	I, A	2,08	3,24	3,06	2,20	2,54	1166698
	P,МВт	0,036	0,056	0,053	0,038	0,044	1166698
	Q,Мвар	0,050	0,053	0,050	0,050	0,051	1166698
мкр. Устье яч.22	I, A	8,73	9,83	12,25	6,71	12,02	1167684
	P,МВт	0,151	0,170	0,212	0,116	0,208	1167684
	Q,Мвар	0,042	0,042	0,026	0,042	0,035	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
Дежурный: подпись, фамилия	Начальник электротехнического бюро ОГЭ				И. Ю. Павленко		
Начальник ПС	Главный энергетик				В. Б. Курочкин		