

Подстанция ПС-503		Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС					
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	20 июня 2018 г.			24 июня 2018 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	61,45	120,58	102,43	75,95	117,63	1196523
	P, МВт	1,063	2,086	1,772	1,314	2,035	1196523
	Q, Мвар	0,233	0,548	0,519	0,327	0,130	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	43,64	79,25	67,57	60,46	102,60	1196524
	P, МВт	0,755	1,371	1,169	1,046	1,775	1196524
	Q, Мвар	0,024	0,279	0,076	0,076	0,377	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	13,47	12,95	7,86	7,75	6,36	1196196
	P, МВт	0,233	0,224	0,136	0,134	0,110	1196196
	Q, Мвар	0,017	0,040	0,075	0,078	0,093	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	12,83	21,16	18,79	19,60	21,45	1196197
	P, МВт	0,222	0,366	0,325	0,339	0,371	1196197
	Q, Мвар	0,018	0,133	0,097	0,103	0,191	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	14,68	26,53	35,90	33,41	66,76	1200574
	P, МВт	0,254	0,459	0,621	0,578	1,155	1200574
	Q, Мвар	0,054	0,031	0,003	0,139	0,093	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	45,66	77,51	83,76	60,17	101,10	1200573
	P, МВт	0,790	1,341	1,449	1,041	1,749	1200573
	Q, Мвар	0,085	0,309	0,259	0,177	0,518	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	2,25	2,72	3,66	2,08	3,82	1166698
	P, МВт	0,039	0,047	0,063	0,036	0,066	1166698
	Q, Мвар	0,054	0,056	0,053	0,054	0,054	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	4,390	7,800	8,210	5,90	8,03	1167684
	P, МВт	0,076	0,135	0,142	0,102	0,139	1167684
	Q, Мвар	0,051	0,046	0,046	0,047	0,043	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
	Т-						
Дежурный: подпись, фамилия		Начальник электротехнического бюро			И. Ю. Павленко		
Начальник ПС		Главный энергетик			В. Б. Курочкин		