

Подстанция ПС-503							
Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС							
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	17 июня 2020 г.			21 июня 2020 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	53,12	101,62	74,62	45,90	75,61	1196523
	P, МВт	0,919	1,758	1,291	0,794	1,308	1196523
	Q, Мвар	0,266	0,418	0,369	0,116	0,416	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	50,92	95,49	72,31	43,70	72,77	1196524
	P, МВт	0,881	1,652	1,251	0,756	1,259	1196524
	Q, Мвар	0,207	0,387	0,332	0,066	0,075	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	2,25	5,55	6,36	2,25	2,25	1196196
	P, МВт	0,039	0,096	0,110	0,039	0,039	1196196
	Q, Мвар	0,086	0,037	0,017	0,085	0,085	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	19,36	21,16	18,15	17,17	18,50	1196197
	P, МВт	0,335	0,366	0,314	0,297	0,320	1196197
	Q, Мвар	0,090	0,116	0,098	0,100	0,119	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	12,60	29,54	30,06	13,87	28,61	1200574
	P, МВт	0,218	0,511	0,520	0,240	0,495	1200574
	Q, Мвар	0,026	0,001	0,029	0,066	0,001	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	46,36	86,36	84,39	46,47	80,98	1200573
	P, МВт	0,802	1,494	1,460	0,804	1,401	1200573
	Q, Мвар	0,240	0,312	0,192	0,064	0,318	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166698
	P, МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1166698
	Q, Мвар	0,000	0,036	0,037	0,041	0,041	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167684
	P, МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1167684
	Q, Мвар	0,039	0,038	0,039	0,040	0,039	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
Дежурный: подпись, фамилия					И. Ю. Павленко		
Начальник ПС					В. Б. Курочкин		